



### PRZEZNACZENIE:

- element składowy do wykonywania ciśnieniowych przejść szczelnych dla rurociągów przez przegrody budowlane (ściany, fundamenty, stropy) montowany podczas ich wylewania

### STOSOWANE WRAZ Z:

- łańcuchami uszczelniającymi ŁU
- uszczelnieniami sytemu GP-

### STOSOWANE W:

- w sieciach wodnych, gazowych oraz ciepłowniczych i innych

### CECHY

|                |                      |                              |                |
|----------------|----------------------|------------------------------|----------------|
| Zakres średnic | <b>DN40 – DN3000</b> | Grubość ścianki / kołnierza: |                |
| Długość        | <b>100 – 6000 mm</b> | <b>1.4307 / 1.4404</b>       | <b>do 10mm</b> |
|                |                      | <b>S235 ocynk</b>            | <b>do 12mm</b> |

### DOSTĘPNE MATERIAŁY

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Stal kwasoodporna gat. | <b>1.4307, 1.4404</b>                                |
| Stal czarna gat.       | <b>S235 ocynkowana ogniowo (PN-EN ISO 1461:2011)</b> |

### DOSTĘPNE DOKUMENTY:

- Krajowa Ocena Techniczna
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
- Atest higieniczny (dla wersji wykonanej ze stali 1.4307 / 1.4404)

### STRONA PRODUKTU:

<https://integra.gliwice.pl/produkty/tuleje-stalowe/tuleja-oslonowa-ks-ii/>